

認 定 書

国 住 指 第 4816 号

平成 25 年 6 月 6 日

中国木材株式会社
代表取締役 堀川保幸 様

国土交通大臣 太田 昭宏



下記の構造方法等については、建築基準法第68条の26第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第20条の7第4項（規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
MFN-2869
2. 認定をした構造方法等の名称
集成材
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

1. 申請建築材料名

集成材

2. 申請建築材料の形状、寸法等

申請仕様の形状・寸法等を表1に示す。

表1 申請建築材料の形状、寸法等

項目	形状、寸法等
形状	平板
表面形状	平滑
厚さ (mm)	20.0 ~ 28.0 (±0.5)
密度 (kg/m³)	420 (±120) (樹種：すぎの場合) 500 (±100) (樹種：ひのきの場合)

注：表中カッコ内の数値は、製造時公差を示す。

3. 申請建築材料の構成

申請建築材料の構成を表2に示す。

表2 申請建築材料の構成

構成材	仕様等
基材	材質：集成材 樹種：すぎ、ひのき 密度 (kg/m³) : 420 (±120) (樹種：すぎの場合) 500 (±100) (樹種：ひのきの場合) 積層数：1 ラミナ厚さ (mm) : 20.0 ~ 28.0 (±0.5) ラミナ幅 (mm) : 50.0 ~ 125.0 (±0.5) 幅はぎの方法：バットジョイント 縦継ぎの方法：フィンガージョイントまたは縦継ぎなし 接着剤の種類 (幅はぎ・縦継ぎとも) 規制対象建築材料に該当しない水性高分子ーイソシアネート系接着剤 塗布量 (g/m²) : 170 (±30) (液体) (幅はぎ部) 250 (±50) (液体) (縦継ぎ部)

注：表中カッコ内の数値は、製造時公差を示す。

4. 申請建築材料の断面図

申請建築材料の断面詳細を図1に示す。



図1 断面詳細図